

# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग



वृत्तीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपद,  
नई दिल्ली-110001, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923  
वेबसाइट: [www.cercind.gov.in](http://www.cercind.gov.in)



याचका सं. 145 / टीएल / 2023

दिनांक: 21.07.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5)

के खंड (क) के अधीन नोटिस

केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-९, कुतुब इस्लामिक घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित), पर खावका आरई पार्क में खावका पूलिंग स्टेशन-३ (केपीएस3) की स्थापना स्थापित करने के लिए 2009 (इसके बाद "पारेक्षण अनुशासित विनियम" के रूप में संदर्भित) स्थापित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेक्षण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीमोंदी	संबंधित घटक की वाणिज्यिक प्रचालन (सीमोंदी) घोषित करने के लिए पूर्वापेक्षित घटक
1.	<p>1x330 एमवीएआर 765 के वी बस रिएक्टर और 1x125 एमवीएआर 400 के वी बस रिएक्टर के साथ 765/400 के वी, 3x1500 एमवीए, केपीएस3 (जीआईएस) की स्थापना।</p> <p>1500 एमवीए, 765/400 के वी आईसीटी -3 नंबर (एक अतिरिक्त यूनिट सहित 10x500एमवीए) 765 के वी आईसीटी वे -3 नंबर</p> <p>400 के वी लाइन वे -3 नंबर</p> <p>400 के वी लाइन वे -2 नंबर</p> <p>400 के वी लाइन वे -3 नंबर</p> <p>1x330 एमवीएआर, 765 के वी बस रिएक्टर-1 (4x110 एमवीएआर, एक स्पेयर यूनिट सहित) 765 के वी रिएक्टर वे -1</p> <p>1x125 एमवीएआर 400 के वी बस रिएक्टर-1</p> <p>400 के वी रिएक्टर वे -1</p> <p>5x1500 एमवीए 765/400 के वी आईसीटी के भावी विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान</p> <p><b>भावी प्रावधान:</b></p> <p>वे सहित 765/400 के वी आईसीटी के लिए स्थान: 5 नंबर</p> <p>765 के वी लाइन वे: 4 नंबर</p> <p>400 के वी लाइन वे: 10 नंबर</p> <p>765 के वी बस सेक्षानलाइजर ब्रेकर: 2 नंबर</p> <p>400 के वी बस सेक्षानलाइजर ब्रेकर: 2 नंबर</p> <p>भविष्य में क्षेत्र की किसी भी आहरण संबंधी आवश्यकताओं का व्यान रखने के लिए: 400/220 के वी आईसीटी: 2 नंबर</p> <p>220 के वी लाइन वे: 4 नंबर</p>	21 मास	क्रम सं. 1, 2 और 3 पर अंकित घटकों को एक साथ आरंभ किए जाने की आवश्यकता है चूंकि उनका उपयोग एक-दूसरे के आरंभ होने पर निर्भर है।
2.	केपीएस 3- केपीएस 2 765 के वी डी/सी लाइन		
3.	765 के वी लाइन वे की संख्या केपीएस3- केपीएस2 765 के वी डी/सी लाइन 765 के वी लाइन वे के लिए केपीएस2 765 के वी सब-स्टेशन पर 765 के वी लाइन वे के 2 नंबर केपीएस2 छोर पर 2 नंबर		

## नोट:

- i) 765/400 के वी, 3x1500 एमवीए आईसीटी और 1x330 एमवीएआर, 765 के वी एवं 1x125 एमवीएआर, 400 के वी बस रिएक्टरों के साथ बस सेक्षान-1 के साथ पूलिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा।
- ii) 765/400 के वी, 4x1500 एमवीए आईसीटी और 1x330 एमवीएआर 765 के वी एवं 1x125 एमवीएआर 400 के वी बस रिएक्टरों के साथ बस सेक्षान II (भावी) का निर्माण किया जाएगा।
- iii) 765 के वी स्तर पर साधारण रूप से बस सेक्षानलाइजर बंद रहेगा और 400 के वी स्तर पर साधारण रूप से बस सेक्षानलाइजर खुला रहेगा।
- iv) केपीएस2 765 के वी सब-स्टेशन का डेवलेपर, केपीएस3-केपीएस2 765 के वी डी/सी लाइन के समापन के लिए केपीएस2 765 के वी सब-स्टेशन पर 765 के वी लाइन वे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- v) केपीएस3 पर आरई परियोजना की प्रथम बोली एसईसीआई/आरईआईए द्वारा अवार्ड किए जाने के बाद योजना को अवार्ड किया जाएगा।
2. आवेदक को अधिनियम की धारा 83 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आरईसी पार्क डेवलेपमेंट-एंड कंसल्टेंट्स लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) द्वारा की गई प्रतिशतपूर्वक बोली के आधार पर ₹ 755.29 मिलियन के निम्नतम स्तरीकृत पारेक्षण प्रभारों के साथ पारेक्षण सेवा प्रदाता के रूप में घोषित किया गया है।
3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 1.5.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेक्षण प्रभारों के निर्माण के लिए आवेदक को पारेक्षण अनुशासित प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 145/टीएल/2023 में दिनांक 20.7.2023 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोलिलित पारेक्षण प्रभारों की स्थापना हेतु आवेदक को पारेक्षण अनुशासित जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
5. केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड, (अब पारेक्षण केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से अभिह्नात) को अंतरराज्यिक पारेक्षण अनुशासित प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उत्तर पते पर दिनांक 7.8.2023 तक अधोहस्ताकारी को भेज दिया जाए। विनिर्देश तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उत्तर के अनुसार, आवेदक को पारेक्षण अनुशासित प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उत्तर पते पर दिनांक 7.8.2023 तक अधोहस्ताकारी को भेज दिया जाए। विनिर्देश तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आयोग द्वारा दिनांक 11.8.2023 को आवेदन पर आयोग की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वयंविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

(उत्तरीत सिंह पृष्ठी)

संघीय