



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23353503, फ़ैक्स : 23753923

याचिका सं. 50/टीएल/2024 दिनांक : 26.3.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-9, कुतुब इस्टीमेटेशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110 016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "फेस-III भाग बी के अधीन खावड़ा आरई पार्क से अतिरिक्त 7जी डब्ल्यू आरई विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" स्थापित करने हेतु अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14, और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	अनुसूचित सीओडी
1.	2x330 एमवीएआर, 765 केवी बस रिपेक्टर के साथ वतामन के पास 765 केवी स्विचिंग स्टेशन की स्थापना • 330 एमवीएआर 765 केवी बस रिपेक्टर - 2 (लाइन/बस रिपेक्टर के लिए 1 स्पेयर यूनिट सहित 7x110 एमवीएआर सिंगल फेस रिपेक्टर यूनिट) • 765 केवी बस रिपेक्टर बे - 2 • 765 केवी लाइन बे - 8 (क्रम 2, 5 एवं 7 पर लाइनों के लिए) भावी प्रावधान: निम्नलिखित के लिए स्थान • बे के साथ 765/400 केवी आईसीटी - 6 नंबर • स्विचबल लाइन रिपेक्टरों के साथ 765 केवी लाइन बे - 6 नंबर • बे के साथ 765 केवी बस रिपेक्टर: 2 नंबर • 765 सेक्शनलाइजेशन बे: 1-सेट • स्विचबल लाइन रिपेक्टर के साथ 400 केवी लाइन बे - 12 नंबर • बे के साथ 400/220 केवी आईसीटी - 8 नंबर • बे के साथ 400 केवी बस रिपेक्टर: 2 नंबर • 400 केवी सेक्शनलाइजेशन बे: 1-सेट • 220 केवी लाइन बे: 16 नंबर • 220 केवी सेक्शनलाइजेशन बे: 2 सेट • 220 केवी बीसी और टीबीसी: 3 नंबर • संबद्ध बे के साथ एमएससी (2x125 एमवीएआर) एवं एमएसआर (1x125 एमवीएआर) स्टेडकोम (±300 एमवीएआर)	एसपीवी अधिग्रहण की तारीख से 24 मास
2.	हलवद - वतामन 765 केवी डी/सी लाइन	
3.	हलवद - वतामन 765 केवी डी/सी लाइन के वतामन सिरे पर प्रत्येक सीकेटी पर 1x330 एमवीएआर स्विचबल लाइन रिपेक्टर • 330 एमवीएआर, 765 केवी स्विचबल लाइन रिपेक्टर - 2 नंबर (6x110 एमवीएआर सिंगल फेस रिपेक्टर यूनिट) [110 एमवीएआर सिंगल फेस स्पेयर बस रिपेक्टर यूनिट को लाइन रिपेक्टर के लिए स्पेयर के रूप में उपयोग किया जाएगा] • 765 केवी लाइन रिपेक्टरों के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट-2	
4.	हलवद-वतामन 765 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए हलवद छोर पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर • 765 केवी लाइन बे - 2 नंबर (हलवद छोर के लिए)	
5.	वतामन 765 केवी स्विचिंग स्टेशन पर लकाडिया - वड़ोदरा 765 केवी डी/सी लाइन का लीलो	
6.	एनजीआर बाइपासिंग व्यवस्था के साथ लकाडिया - वतामन 765 केवी डी/सी लाइन के वतामन छोर पर प्रत्येक सीकेटी पर 240 एमवीएआर 765 केवी स्विचिंग लाइन रिपेक्टर • 240 एमवीएआर, 765 केवी स्विचबल लाइन रिपेक्टर - 2 (1 स्पेयर यूनिट के साथ 7x80 एमवीएआर सिंगल फेस रिपेक्टर) • 765 केवी लाइन रिपेक्टरों के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट-2	
7.	वतामन स्विचिंग स्टेशन-नवसारी (नया) (जीआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन	
8.	वतामन स्विचिंग स्टेशन-नवसारी (नया) (जीआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन के वतामन (नया) (जीआईएस) छोर पर प्रत्येक सीकेटी पर 330 एमवीएआर स्विचिंग लाइन रिपेक्टर • 330 एमवीएआर, 765 केवी स्विचबल लाइन रिपेक्टर - 2 नंबर (6x110 एमवीएआर सिंगल फेस रिपेक्टर यूनिट) [पीजीसीआईएल द्वारा नवसारी पर कार्यान्वित किए जा रहे 110 एमवीएआर स्पेयर रिपेक्टर यूनिट को स्पेयर के रूप में उपयोग किया जाएगा] • 765 केवी लाइन रिपेक्टर के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट - 2	
9.	वतामन स्विचिंग स्टेशन-नवसारी (नया)(जीआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए नवसारी (नया) पर 765 केवी जीआईएस लाइन बे के 2 नंबर • 765 केवी लाइन बे (जीआईएस) - 2 नंबर (नवसारी (नया) छोर के लिए 2 नंबर)	

नोट:

- हलवद एस/एस का विकासकर्ता हलवद - वतामन 765 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर के कार्यान्वयन के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- नवसारी (नया)(जीआईएस) का विकासकर्ता वतामन स्विचिंग स्टेशन - नवसारी (नया)(जीआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए स्विचबल लाइन रिपेक्टरों के साथ 765 केवी लाइन बे के 2 नंबरों के कार्यान्वयन के लिए स्थान प्रदान करेगा। साथ ही, नवसारी (नया)(जीआईएस) एस/एस का विकासकर्ता, वतामन स्विचिंग स्टेशन - नवसारी (नया)(जीआईएस) 765 केवी डी/सी लाइन के नवसारी (नया)(जीआईएस) छोर पर प्रत्येक सीकेटी पर 330 एमवीएआर एसएलआर के लिए 110 एमवीएआर सिंगल फेस स्पेयर रिपेक्टर यूनिट के उपयोग की अनुमति देगा।
- वन-एंड-हाफ ब्रेकर स्क्रीम में डाइमीटर (जीआईएस) को पूरा करने के लिए यथा अपेक्षित बे का निष्पादन भी टीएसपी द्वारा किया जाएगा।
- वतामन 765 केवी स्विचिंग स्टेशनों पर लकाडिया - वड़ोदरा 765 केवी डी/सी लाइन के लीलो के बाद लकाडिया और वड़ोदरा छोर पर मेन लाइन ब्रेकर के साथ स्विचिंग लाइन रिपेक्टर की ट्रिपिंग के लिए इंटर-ट्रिपिंग स्क्रीम के लिए लॉजिक, वतामन 765 केवी स्विचिंग स्टेशन पर लकाडिया-वड़ोदरा 765 केवी डी/सी लाइन के लीलो के बाद लाइन के विद्यमान स्वामी (अर्थात् मैसर्स एलवीटीपीएल) द्वारा सक्षम बनाया जाएगा।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 19.1.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 50/टीएल/2024 में दिनांक 21.3.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथालिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पत्र पर दिनांक 8.4.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 10.4.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

(हरप्रीत सिंह पृथी)
सचिव

Dainik Jagran
2/4/24